



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области
Дмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области
141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, дом 1**

ПРЕДПИСАНИЕ № 3/336-04

**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от «19» апреля 2023 г.

г. Дмитров
(место составления)

Должностным лицом Корабельниковой Ольгой Валерьевной – главным специалистом Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области
(ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с «04» апреля 2023 года по «19» апреля 2023 года на основании решения от 24.03.2023 г. № 03-9839-к проведена плановая выездная/документарная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Талдомский» (ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский»)
(плановая / внеплано (нужное подчеркнуть)

Адрес местонахождения: 141930, Московская область, город Талдом, рабочий поселок Вербилки, ул. Пушкина, дом 18

Место фактического осуществления деятельности: Московская область, город Талдом, рабочий поселок Вербилки, ул. Пушкина, дом 18; Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова И.В. д. 7а.
ИНН 5078008290 ОГРН 1025007830077

(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт № 9839 от «19» апреля 2023 года, в котором отражены нарушения законодательства обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей (нужное подчеркнуть).

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (нужное подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский»

ИНН 5078008290 ОГРН 1025007830077

Адрес местонахождения: 141930, Московская область, город Талдом, рабочий поселок Вербилки, ул. Пушкина, дом 18

Место фактического осуществления деятельности: Московская область, город Талдом, рабочий поселок Вербилки, ул. Пушкина, дом 18; Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова И.В. д. 7а.

для индивидуального предпринимателя – ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)

(для юридического лица – организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности)

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
	По адресу: Московская область, г. Талдом, р.п.Вербилки, ул. Пушкина, дом 18:	
1.	Решить вопрос проведения ремонта в жилых группах для мужчин и женщин на втором этаже (жилые комнаты,	ст. 24 Закона «О санитарно-эпидемиологическом

КЦСОР
«ТАЛДОМСКИЙ»
31.05.2023 20.04.2023

	ванные комнаты, санузлы, гостиные), в ванной комнате на первом этаже, изоляторе, туалете для персонала на первом этаже: краска с потолков и стен отслаивается, отлетает, стены в трещинах, линолеум местами порван и неплотно прилегают края швов, пищеблоке, столовой и буфете на втором этаже,	благополучия населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20; п. 2.16 СП 2.3/2.4.3590-20
2.	Места отдыха на территории оборудовать стационарными или временными туалетами	п. 9.2 СП 2.1.3678-20
3.	Обеспечить проживание не более 3 чел. в спальнях комнатах №3/1 и № 4/1 (в каждой комнате проживает по 6 чел.)	п. 9.10 СП 2.1.3678-20
4.	Решить вопрос об оборудовании каждой жилой комнаты (спальни) в жилых группах для мужчин и женщин на 2-ом этаже туалетами; в туалетах унитазы оборудовать закрытыми кабинками.	п. 9.9 СП 2.1.3678-20.
5.	Обеспечить наличие в умывальных и туалетах одноразовых полотенец для рук и ног.	п. 9.23 СП 2.1.3678-20
6.	Приобрести съемные чехлы (не менее 2 комплектов) на мягкую мебель.	п. 9.24 СП 2.1.3678-20
7.	Решить вопрос оборудования здания лифтами или другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	п. 9.12 СП 2.1.3678-20
8.	Установить ограждающие устройства отопительных приборов на втором этаже п. 9.13 СП 2.1.3678-20.	п. 9.13 СП 2.1.3678-20
9.	Оборудовать изолятор (помещение изолятора состоит из одной комнаты, рассчитано на 1 койку; палата изолятора не отделена от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником) в соответствии с требованиями санитарных правил	п. 9.15 СП 2.1.3678-20.
10.	Решить вопрос с оборудованием буфетной приемно-карантинного отделения в соответствии с санитарными правилами	п. 9.16 СП 2.1.3678-20
11.	Решить вопрос расширения пищеблока с организацией сырьевых цехов и обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.	п.2.5, п. 3.2 СП 2.3/2.4.3590-20
12.	Моечные и производственные ванны на пищеблоке, в буфетной на 2-ом этаже оборудовать системами водоотведения с воздушными разрывами для исключения риска загрязнения пищевой продукции.	п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
	По адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова И.В. д. 7а:	
13.	Обеспечить проживание не более 3 чел. в спальнях комнатах № 4, №3 (в комнатах проживают 5 человек и 4 человека соответственно) п. 9.10 СП 2.1.3678-20.	п. 9.10 СП 2.1.3678-20
14.	Обеспечить в жилой комнате № 2 наличия измерительного прибора для измерения температуры воздуха в помещении	п. 9.17 СП 2.1.3678-20
15.	Обеспечить проверку качества предстерилизационной очистки путем постановки азопирамовой, амидопириновой или другой, предназначенной для этих целей и зарегистрированной в установленном порядке, проводить оценку пробы на наличие остаточного количества крови	ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

16.	Использовать для стерилизации разрешенные для этой цели бумажные, комбинированные и пластиковые стерилизационные упаковочные материалы, а также пергамент и бязь (в зависимости от метода стерилизации).	ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
17.	Своевременно проводить замену перегоревши ламп освещения	п. 9.38 СП 2.1.3678-20
18.	Решить вопрос с оборудованием в составе медицинского пункта учреждения приемно-карантинного отделения с изолятором	п. 9.15 СП 2.1.3678-20
19.	Исключить использование на пищеблоке технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентаря, посуды деформированного и с нарушением целостности покрытия .	п. 2.9 СП 2.3/2.4.3590-20
20.	Отремонтировать полы на складе с низкотемпературной холодильной камерой (полы с нарушением целостности покрытия (выбоины)	п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: **01.10.2023г.**

в Дмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
141800 Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, дом 1; E-mail:
dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru Тел./факс (8-495)993-95-36

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):
документы, подтверждающие проведение ремонта, установку оборудования, покупку необходимых
материалов, фото.

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3

Отчет о выполнении предписания направить в срок до:

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):

Срок исполнения предписания: **01.10.2023год**
(указать число, месяц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Должностное лицо:

И.о. начальника Дмитровского
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Московской области

(подпись)

И.В. Ярыгин
(Ф.И.О.)

Предписание получил *И.В. Ярыгин* 2023 г.

(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности)

(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «___» _____ 20__ года с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).